

07.12.2021_КНМ № 51210061000201445686

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

(183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д.8, тел. 8 (8152) 99-94-04; e-mail: emercom@51.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д.7, тел. 8 (8152) 21-00-38; e-mail: undipr-mo@51.mchs.gov.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ АПАТИТЫ И ГОРОДУ КИРОВСКУ
УНПР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 48, тел. (815-31) 5-40-44; e-mail: ondipr.2@51.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 118/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 4 Г. КИРОВСКА (далее — МБДОУ №4 г. Кировска)**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области - главным государственным инспектором города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору подполковником внутренней службы Лепуховым Андреем Михайловичем

№ 118 от « 07 » декабря 2021 года

В период с « 14 » декабря 2021г. по «24» декабря 2021 г .

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственным инспектором города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору Крымовской Евгенией Евгеньевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Кирова, дом 40
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ №4 г. Кировска Шибеко Юлия Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Информация об очистке вентиляционных камер, воздуховодов не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - Правила противопожарного режима)	01.09.2022	
2.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы должны проводиться не реже 1 раза в год.	пункт 43 Правил противопожарного режима в РФ №1479	01.09.2022	
3.	Информация о ежегодной проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт 30 Правил противопожарного режима в РФ №1479	01.09.2022	
4.	Не обеспечено исправное состояние наружных открытых пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, а именно лестница №1 ограждение и основание не закреплено, так же ограждение деформировано и требует ремонта. Лестница №3,4 ограждение не закреплено.	подпункт А пункта 17 Правил противопожарного режима в РФ №1479	24.12.2022	
5.	Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не обеспечены вторыми эвакуационными выходами – на 1-ом этаже 2-ого корпуса группа «Ежата» (28 человек), физкультурный	ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент №123-ФЗ); п.п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил.	24.12.2022	

	зал (28 человек); на 1-ом этаже 1-ого корпуса группы «Почемучки» (28 человек), «Смешарики» (28 человека); на 2-ом этаже 2-ого корпуса группы «Чебурашки» (28 человек), «Котята» (28 человек).	Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;		
6.	Ширина четырёх наружных открытых лестниц, используемых в качестве вторых эвакуационных выходов из групп, расположенных на 2-ых этажах, менее 0,8 м (0,7 м), высота ступеней более 22 см (26 см).	ч. 1 ст. 6, ст. 89 Технического регламента №123-ФЗ; п.п. 5.2.1, п.4.4.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	24.12.2022	
7.	В помещениях (11,10,9 первый корпус, 9 второй корпус, номера по техническому паспорту 93 от 14.01.2008) здания подкласса Ф1.1 для отделки стен допускаются обои с неизвестным классом пожарной опасности, сертификат соответствия пожарной безопасности не представлен. Требуемый класс пожарной опасности не выше КМ2.	ч.7 ст.134 Технического регламента №123-ФЗ	01/09/2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МБДОУ №4 г. Кировска


Шибeko Юлия Анатольевна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственный инспектор города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору КРЫМОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)




(подпись)